



210020349374



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-RF0044

认 证 委 托 人：江苏金鼎消防科技有限公司

产 品 型 号 名 称：KD65Z-A
内扣式接口

检 验 类 别：分型试验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。



江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-RF0044

共 5 页 第 1 页

产品名称	内扣式接口	型号	KD65Z-A
认证委托人	江苏金鼎消防科技有限公司	检验类别	分型试验
生产者	江苏金鼎消防科技有限公司	生产日期	2022年02月08日
生产企业	江苏金鼎消防科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	3副	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2022年02月23日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》；GB 12514.2-2006《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合GB 12514.1-2005标准、GB 12514.2-2006标准和CCCF-CPRZ-26:2019规定的要求，检验检测结论为合格。 签发日期：2022年3月29日		
备 注	本产品属于内扣式接口KD80Z-A认证单元的分型产品，主型产品型式试验报告编号为：(2022)GJCXF-XT0288。		

批准：覃况

审核：韩凯

编制：李顺

扫描全能王 创建

检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-RF0044

共 5 页 第 2 页

认证委托人	江苏金鼎消防科技有限公司		
通讯地址	兴化市开发区临城街道红星中路西侧		
联系电话	13805269235	传真	—

产品照片



检 验 报 告

No. (2022) GJCXF - RF0044

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容

型号规格: KD65Z-A

生产者和/或生产企业: 江苏金鼎消防科技有限公司 江苏金鼎

警告用语: /

标志: /

产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

1. 本体材质: 铝合金6061
2. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
3. 铸造工艺: 锻压

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合



扫描全能王 创建

检验结果汇总表

生产企业：江苏金鼎消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-RF0044

产品型号：KD65Z-A

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	基本尺寸	d	mm	62.76~63.50	63.45; 63.42; 63.47	合格
		D	mm	109.6~111.0	109.9; 109.9; 109.8	合格
		D ₁	mm	97.13~98.00	97.77; 97.74; 97.83	合格
		D ₂	mm	89.13~90.00	89.70; 89.71; 89.75	合格
		D ₃	mm	76.00~76.74	76.19; 76.08; 76.11	合格
		m	mm	11.30~12.00	11.66; 11.71; 11.63	合格
		n	mm	5.41~5.59	5.42; 5.45; 5.47	合格
		L	mm	≥82.5	117.7; 117.7; 117.8	合格
		L ₁	mm	52.0~55.0	52.4; 52.4; 52.4	合格
2	操作力和操作力矩	内扣式接口操作力矩	N·m	0.5~2.5	1.3; 1.2; 1.4	合格
3	密封性能	0.3MPa水压密封试验	—	不应发生渗漏现象。	未发生渗漏现象。	合格
		公称压力水压密封试验	—	不应发生渗漏现象。	未发生渗漏现象。	合格
4	水压强度		—	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，试验后应能正常操作使用。	未出现可见裂缝或断裂现象，试验后能正常操作使用。	合格



扫描全能王 创建

检验结果汇总表

生产企业：江苏金鼎消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-RF0044

产品型号：KD65Z-A

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
5	抗跌落性能	—	接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏并能正常使用。	无损坏并能正常使用。	合格
6	标志	—	在接口表面醒目处应清晰地地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	在接口表面醒目处清晰地地标出型号、规格等永久性标志。	合格
备注	—				

以下空白

转



扫描全能王 创建

本页空白

【
卷
一
】
【
专
】



本 页 空 白

用



本页空白



简介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省市场监督管理局的全额拨款公益性事业单位，是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构，于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品质量检验检测中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家农药产品质量检验检测中心（南京）

业务电话：025-84470312、84470252、84470324；传真：025-84470312；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品质量检验检测中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家家用电器产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347；地址：南京市江宁滨江开发区天成路36号；邮编：211162

●国家电线电缆质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真：0510-80713799；地址：宜兴市绿园路500号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104





江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING



扫描全能王 创建