



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



No Zb200920995

检 验 报 告

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂

产品型号名称 KDK65Z型卡式接口

检 验 类 别 型式认可发证检验



国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb200920995

共03页 第01页

产品名称	卡式接口	型号规格	KDK65Z
受检单位	兴化市金鼎消防器材厂	商 标	鼎盛
生产单位	兴化市金鼎消防器材厂	检验类别	型式认可发证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	400只
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2009年06月03日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2009年06月10日
样品数量	10只	生产日期	2009年04月
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》 GB 12514.3—2006《消防接口 第3部分: 卡式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式认可发证检验项目		
检 验 结 论	兴化市金鼎消防器材厂生产的 KDK65Z 型卡式接口按CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》和GB 12514.3—2006《消防接口 第3部分: 卡式消防接口型式和基本参数》进行了检验, 综合评定为合格。  签发日期: 2009 年 7 月 23 日		
备 注			

批准:



审核:



编制:

陈. 刚

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb200920995

共03页 第02页

生产单位	兴化市金鼎消防器材厂		
通讯地址	江苏省兴化市经济开发区纬一路		
法人代表	解加福	邮政编码	225700
传 真	0523-83274833	联系电话	0523-83274900

产品照片



卡式接口检验结果汇总表

生产单位：兴化市金鼎消防器材厂

No Zb200920995

型号规格：KDK65Z

共03页 第03页

序号	检验项目	标准	要求	检验结果		
1	基本尺寸/mm	d	63.5 ⁰ _{-0.74}	63.12	63.34	63.26
		D	114 ⁰ _{-1.4}	113.28	113.14	113.32
		D ₁	63.5 ⁰ _{-0.2}	63.38	63.46	63.41
		D ₂	68.5 ⁰ _{-0.2}	68.44	68.33	68.41
		m	16 ^{+0.2} ₀	16.12	16.06	16.11
		n	15.5 ⁰ _{-0.2}	15.36	15.48	15.44
		L	≥196	210.38	210.08	210.24
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。		合格		
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。		合格		
4	弹簧疲劳寿命/次	≥10000		合格		
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。		合格		
6	耐腐蚀性能	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。		合格		
7	密封性能	在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。		合格		
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。		合格		
8	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。		合格		
9	操作力/N	40~135		59.9	61.2	60.7

国家消防装备质量监督检验中心



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081811001055

认证委托人: 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

地 址: 江苏省兴化市经济开发区纬一路

生 产 者: 兴化市金鼎消防器材厂有限公司 (H001447)

地 址: 江苏省兴化市经济开发区纬一路

生 产 企 业: 兴化市金鼎消防器材厂有限公司

地 址: 江苏省兴化市经济开发区纬一路

产 品 名 称: 卡式接口

认 证 单 元: KDK80Z

内含: KDK80Z (主型)

KDK65Z

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2014

产品认证实施细则: CCCF-MHSB-08

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后监督

产 品 标 准: GB12514.1-2005、GB12514.3-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-03: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-MHSB-08 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2015-05-27

发(换)证日期: 2015年05月27日 有效期至: 2020年05月26日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0029218