



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



No Zb200920996

检 验 报 告

受检单位名称 兴化市金鼎消防器材厂

产品型号名称 KDK80Z型卡式接口

检 验 类 别 型式认可发证检验

国家消防装备质量监督检验中心




国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb200920996

共03页 第01页

产品名称	卡式接口	型号规格	KDK80Z
受检单位	兴化市金鼎消防器材厂	商 标	鼎盛
生产单位	兴化市金鼎消防器材厂	检验类别	型式认可发证检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	400只
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2009年06月03日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2009年06月10日
样品数量	10只	生产日期	2009年05月
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》 GB 12514.3—2006《消防接口 第3部分: 卡式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式认可发证检验项目		
检 验 结 论	兴化市金鼎消防器材厂生产的 KDK80Z 型卡式接口按CCCF-XSRK-005: 2008《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1—2005《消防接口 第1部分: 消防接口通用技术条件》和GB 12514.3—2006《消防接口 第3部分: 卡式消防接口型式和基本参数》进行了检验, 综合评定为合格。  签发日期: 2009 年 7 月 23 日		
备 注			

批准:  审核:  编制: 彭. 刚

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb200920996共03页 第02页

生产单位	兴化市金鼎消防器材厂		
通讯地址	江苏省兴化市经济开发区纬一路		
法人代表	解加福	邮政编码	225700
传 真	0523-83274833	联系电话	0523-83274900

产品照片



（检验章）

卡式接口检验结果汇总表

生产单位: 兴化市金鼎消防器材厂
型号规格: KDK80Z

No Zb200920996
共03页 第03页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果		
1	基本尺寸 /mm	d	76 ⁰ _{-0.74}	75.64	75.82	75.78
		D	129 ⁰ _{-1.6}	128.14	128.33	128.24
		D ₁	76.2 ⁰ _{-0.2}	76.08	76.14	76.04
		D ₂	81.5 ⁰ _{-0.2}	81.38	81.46	81.42
		m	19 ^{+0.2} ₀	19.14	19.05	19.09
		n	18 ⁰ _{-0.2}	17.91	17.87	17.95
		L	≥227	234.13	234.04	234.21
2	外观质量		应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格		
3	标志		在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
4	弹簧疲劳寿命/次		≥10000	合格		
5	抗跌落性能		除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格		
6	耐腐蚀性能		接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格		
7	密封性能		在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
			在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。	合格		
8	水压强度		接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格		
9	操作力/N		45~150	68.4	69.2	67.6

国家消防装备质量监督检验中心